

DATA: 16/03/2026

I.C.S. - DECIMOPUTZU - SILIQUA
Prot. 0005757 del 17/03/2026
VI-8 (Entrata)

**Al Dirigente Scolastico (datore di lavoro)
dell'istituto Comprensivo
di Decimoputzu - Siliqua**

Oggetto: SITUAZIONE AULA MUSICA EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – SEDE DI VALLERMOSA

La sottoscritta Dott. Ing. Evelina Iacolina, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione d'Istituto, a seguito della nota prot.198 del 05/03/2026 pervenuta da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Maurizio Milazzo, del Comune di Vallermosa con cui si trasmette il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal fornitore e installatore dei pannelli fonoassorbenti presenti nell'aula di musica della Scuola Secondaria di I grado, nel quale è dichiarato l'utilizzo di materiali con bassa Classe di reazione al fuoco (B s2 dO - 1IM), **comunica che l'aula di musica potrà essere utilizzata per le attività didattiche.**

In ogni caso, si precisa che i pannelli classificati con classe di reazione al fuoco 1IM hanno una buona resistenza alla propagazione della fiamma, ma **non sono totalmente ignifughi e sono comunque composti da materiali combustibili.**

Al fine di ridurre il rischio di incendio e garantire un utilizzo sicuro degli impianti elettrici, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

Utilizzo delle prese elettriche e delle apparecchiature musicali

- Alle prese di corrente possono essere collegati **strumenti musicali, mixer, amplificatori, casse audio e altre apparecchiature didattiche**, purché in buono stato di manutenzione e conformi alla normativa vigente.
- L'eventuale utilizzo di **multiprese e adattatori** è consentito solo se:
 - marcati CE;
 - in buono stato di conservazione;
 - non sovraccaricati rispetto alla potenza indicata sugli stessi (prima di collegare apparecchiature elettriche a multiprese o adattatori, verificare che la potenza complessiva assorbita dai dispositivi collegati non superi la potenza nominale indicata sulla multipresa o sull'adattatore).
- È vietato **collegare più multiprese in cascata** o realizzare collegamenti improvvisati.
- I cavi elettrici **non devono essere posizionati a terra** in modo da non creare intralcio o rischio di inciampo.

Prevenzione del rischio incendio

- In considerazione della presenza dei pannelli fonoassorbenti, **è vietato introdurre nell'aula materiali o dispositivi che possano costituire innesco di incendio**, quali ad esempio:
 - fiamme libere;
 - candele;
 - accendini o dispositivi simili utilizzati impropriamente;
 - apparecchi di riscaldamento portatili o altri dispositivi elettrici non autorizzati.
- Al termine delle attività didattiche tutte **le apparecchiature elettriche devono essere spente e disalimentate.**

Segnalazione anomalie

- Eventuali danneggiamenti ai pannelli fonoassorbenti, alle prese elettriche o alle apparecchiature devono essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott. Ing. Evelina Iacolina

A handwritten signature in black ink, reading "Evelina Iacolina". The signature is written in a cursive, flowing style.